

# I-2532 & I-2533 FAQ

Q1: 為何I-2532 模組使用了一段時間後，兩端的CAN總線的資料會停止傳輸??  
(2013/12/10, Alan)..... 2



**Q1: 為何I-2532 模組使用了一段時間後, 兩端的CAN總線的資料會停止傳輸?? (2013/12/10, Alan)**

A1:

I-2532 只是將 CAN 電氣訊號轉換成光纖訊號, 但當供給模組的電源功率不穩定時, 會造成訊號準位不在 CAN 規範之內。在此情況下, CAN 總線容易發生 Error 並造成其他 CAN 設備出現 CAN bus off 的情形而停止通訊。

(2013/12/10, Alan)