

**CAN-2000 series**  
**(DeviceNet I/O modules)**

Q1: CAN-2017D是否可以Allen-Bradley DeviceNet Master進行通訊。 .....2

**Q1: CAN-2017D是否可以Allen-Bradley DeviceNet Master  
進行通訊。(2013/12/10, Alan)**

A1: 是的。

經實測，Allen-Bradley DeviceNet Master 會採用 Predefined 方式與模組進行連線並使用 Poll IO 通訊。

(2013/12/10, Alan)