

CAN-8x24 series FAQ

(DeviceNet I/O with 1/2/4/8 extension slots)

Q1: 使用CAN-8424 搭配I-87015 模組設定Type Code有問題造成量測AI數值不正確。?
(2013/12/10, Alan)..... 2

**Q1: 使用CAN-8424 搭配I-87015 模組設定Type Code有問題造成量測AI
數值不正確。? (2013/12/10, Alan)**

Ans:

CAN-8424 firmware 版本 v202 已解決此問題。

(2013/12/10, Alan)